


АКТ
проведения опрессовки системы отопления
«15» августа 2014 г.


Мы, нижеподписавшиеся, Иванова О.Л. – исполняющий обязанности
заведующего;
Антанян И.Л. – рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий;
Костенко А.И. – слесарь – электрик.

Подтверждаем, что 15 августа 2014 г. рабочим по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий МБДОУ ДС КВ №14 Антанян И.Л. в присутствии
комиссии была произведена опрессовка системы отопления с перекрытием котла
отопления, под рабочим давлением 6 атмосфер.

Заключение: система отопления не нарушена, готова к отопительному
сезону.

Председатель
Члены комиссии:





Иванова О.Л.
Антанян И.Л.
Костенко А.И.